



750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS

IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-5	31,3	0,9	
	426	50	-5,1	35,5	0,5	
	425	30	-5	33,2	1,6	
2	422	40	-4,5	34,6	0,3	
	423	30	-4,4	31,6	2,1	
	424 bis	30	-5	31,2	2	
	424	ch				
3	416	50	-4,4	35,6	1	
	415	ch				
4	Linea					
	433	15	-5,1	27,6	0,5	
	434	30	-5,5	31,5	0,5	
	435	90	-5	34,6	0,3	
	408	90	-4,5	35,5	2	
	417	20	-4,8	30,5	0,7	
	418	90	-4	35,9	1,6	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-4,3	36,5	0,7	
	431	15	-5	34,1	0,4	

6° lotto	g6A01	90	-4,6	34,3	0,5	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-4	27,6	1	
2	Linea	40	-4,2	32	1	
	461	20	-4,1	38,4	2	
	G4A19	90	-4,5	41,5	1,7	
3	460	30	-51,1	32,6	1,3	
4	459	20	-4,4	32,9	1	
5	458	15	-4,3	21,4	2,1	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-4	31,2	1,3	
2	G4A1	40	-4,3	31,5	2,5	
3	G4A2	20	-4,8	33,9	1	
4	436	25	-3,3	29,1	0,8	
5	437	30	-3,9	32,1	0,9	
6	438	10	-4,5	33	1,2	
7	439	10	-4,2	32,4	1,6	
8	440	20	-3,6	25,9	2,3	
9	441	15	-4	25,5	2	
10	447	90	-4,7	21	4	
11	446	25	-4,8	35,2	0,8	
12	445	15	-4	32	0	
13	444	90	-4,3	40,2	1,1	
14	443	20	-5	32,8	1,2	
15	442	40	-4	31,1	0,2	
16	448	40	-5	30,2	0	
17	449	20	-4,9	25,3	1	
18	450	10	-4	20,6	2	
19	451	30	-5	32,9	1	
20	452	25	-5	35,8	1,4	
21	453	25	-4,6	33,9	1,3	
22	454	20	-5	26,2	4	
23	455	15	-5,5	26,9	17	
24	456	30	-4,5	31,3	2	
25	G4A10	20	-4	26,5	0,2	
26	457	90	-4,6	42,3	1	
27	462	90	-3,9	47,6	0,8	
28	463	50	-4,1	38,2	17	
29	464	30	-4,9	25,3	2,3	
30	G4A16	40	-4,6	35,3	3	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-5	28,1	0,7	

data


14/06/18

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS	
	IMPIANTO DI <u> BG027 JOLANDA DI SAVOIA </u> Ferrara	

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **14/06/18**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	107,2	-44,3	38	40,8	1

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	107,8	-44,9	38	41	1

STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
12	PV3	scoll	per	lavori	camping	
	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-3,9	30	1	
2	401	40	-4	29,8	1,1	
3	407	20	-5,1	28,2	2	
4	410	30	-5	30,3	2	
5	Linea					
	402	20	-5,1	31,6	2,5	
	403	90	-4,5	33	1	
6	409	15	-4,4	35,2	1,1	

5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
Linea						
	G5A5	90	-5	40,2	1,1	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
Linea						
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-5,3	26,1	1,6	
	G5A2	30	-5	27,7	1,1	
	G5A10	30	-5,1	33,5	0,6	
	G5A3	50	-5,3	34,8	2,4	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-5,5	33	1	
	404	40	-5	34,9	2	
	405	40	-5,2	33,1	2	
4	406	50	-5	31,2	0,6	
5	414	30	-5,3	23,5	1,2	
6	412	10	-5,5	21,1	0,5	
	413	40	-5	30,3	0,4	

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLo designato. Non trasmettere o esporre a terzi ne divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.