



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	128.897	Nm ³ biogas smaltito in torcia	560	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	129.457
ANNO	2018	ore funzionamento	736	ore funzionamento	4	Concentrazione media di CH ₄	37,00%
MESE	MARZO	kw/h prodotti*	177.162			Concentrazione media di O ₂	1,50%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

NOTE:

MENSILE

MO10 D Modulo dati proprietà

SEMESTRALE

Relazione

ultimo invio:

Data e firma FC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.tecnica@marcopolo-e.com - 0171/262348