



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcias		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	82.598	Nm ³ biogas smaltito in torcia	13.719	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	96.317
ANNO	2018	ore funzionamento	590	ore funzionamento	123	Concentrazione media di CH ₄	31,0%
MESE	NOVEMBRE	kw/h prodotti*	113.959			Concentrazione media di O ₂	3,5%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

NOTE:

MENSILE

MO10 D Modulo dati proprietà

SEMESTRALE

Relazione

ultimo invio:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348