 MARCOPOLO DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI <u>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</u> Ferrara
---	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-5	30,5	0,6	
	426	50	-5,1	33,1	0,7	
	425	30	-5,1	29,8	1,6	
2	422	40	-4,9	31,3	1,5	
	423	30	-4,8	30,6	1,1	
	424 bis	30	-5	28,6	1,8	
3	416	50	-4,7	31,4	1,9	
	415	ch				
	Linea					
4	433	15	-4,8	30	1	
	434	30	-5,1	31,8	1,1	
	435	90	-5,2	32,6	1,2	
	408	90	-4,8	35,2	0,9	
	417	20	-5,2	33,3	1,4	
	418	90	-5,5	36,4	1,3	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-5,2	37,5	0,8	
	431	15	-5,3	34,6	1	

6° lotto	g6A01	90	-5,4	38,7	0,5	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-3	27,3	1	
2	Linea	40	-3,3	31,2	1,1	
	461	20	-3,6	33,6	0,5	
	G4A19	90	-4	41,9	1	
3	460	30	-4,4	42,1	0,8	
4	459	20	-4,2	33,8	0,5	
5	458	15	-4,6	28,6	0,2	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-4,2	28	0,5	
2	G4A1	40	-2,9	25,1	1	
3	G4A2	20	-3	28,6	0,3	
4	436	25	-2,8	31,6	0,7	
5	437	30	-4,4	23,4	1	
6	438	10	-4	27,1	1,2	
7	439	10	-4,2	30,5	1	
8	440	20	-3,3	28,1	2,2	
9	441	15	-4	20,8	1	
10	447	90	-4,1	31	0,4	
11	446	25	-4	33,2	0,3	
12	445	15	-4,6	25,4	0,5	
13	444	90	-4,4	30,8	0,8	
14	443	20	-4	33	0,9	
15	442	40	-4,6	30,6	0,7	
16	448	40	-5	31,6	0,2	
17	449	20	-5	25,4	1,1	
18	450	10	-4,3	29,1	1	
19	451	30	-4	31,5	2	
20	452	25	-5	30,7	2,1	
21	453	25	-5	31	0,5	
22	454	20	-4,4	19,5	2	
23	455	15	-2,9	30,2	1,1	
24	456	30	-3	23,3	0,5	
25	G4A10	20	-3,3	24,8	1,3	
26	457	90	-4	40,8	0,5	
27	462	90	-3,9	41,6	1	
28	463	50	-4	40	2,6	
29	464	30	-4,2	35,2	2	
30	G4A16	40	-4,4	30,7	1,1	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-4,7	31,1	0,3	

data


13/11/18

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **13/11/18**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2

STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-4	26,6	0,5	
2	401	40	-4,1	28,5	1	
3	407	20	-4,8	23,4	1,5	
4	410	30	-4,5	29,7	0,5	
5	Linea				1	
	402	20	-4,5	29	1,2	
	403	90	-4,9	32,5	0,5	
6	409	15	-5,2	31,3	0,8	

5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
Linea						
	G5A5	90	-6,6	30,4	2	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
Linea						
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-6,5	19,6	1	
	G5A2	30	-6	28,3	1,3	
	G5A10	30	-6,3	35,1	1,5	
	G5A3	50	-7,9	31,1	1,1	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-4,6	33,2	3	
	404	40	-4,4	38,1	1,6	
	405	40	-4,6	30,6	1,5	
4	406	50	-5	26,8	1,1	
5	414	30	-5,2	24,7	1,6	
6	412	10	-4,9	19,9	2	
	413	40	-4,7	29,5	2,1	

Note	

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOL designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.