



DIVISIONE BIOGAS

750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS

IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-3	30,3	0,6	
	426	50	-2,6	32,6	0,5	
	425	30	-3,3	32,3	0,6	
2	422	40	-4	33,4	0,1	
	423	30	-3,8	31	1	
	424 bis	30	-5	30,9	0,2	
	424	ch				
3	416	50	-4,1	34,2	1,1	
	415	ch				
4	Linea					
	433	15	-2,2	27,7	1	
	434	30	-4	31,6	1,6	
	435	90	-3,9	34,1	1	
	408	90	-5	34,9	2	
	417		-4,4	31		
	418	90	-5,1	35,8	1,2	
	420	non collegato				
	421					
	428	90	-3,9	36,1	0	
	431	15	-4	34,3	1,3	

6° lotto	g6A01	90	-4,1	33	0,3	
----------	-------	----	------	----	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. - 2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-5	28,6	0,9	
2	Linea	40	-4,1	33,7	1	
	461	20	-5,3	36,5	1,5	
	G4A19	90	-4,1	42,3	2	
3	460	30	-4	35,2	1	
4	459	20	-5	33	1	
5	458	15	-3,3	21,1	2,1	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-3,5	33,6	1	
2	G4A1	40	-4	31,5	1,3	
3	G4A2	20	-4,5	29,3	1,1	
4	436	25	-4	29,9	1,3	
5	437	30	-4,1	33	0,6	
6	438	10	-4	31,2	0,9	
7	439	10	-5	28,3	0,2	
8	440	20	-4,5	25,5	2	
9	441	15	-5,1	34,2	0,5	
10	447	90	-4,7	41,1	1	
11	446	25	-4	35,5	1	
12	445	15	-3,9	33,2	2,2	
13	444	90	-5,2	42,2	1	
14	443	20	-4	35	2,1	
15	442	40	-3,8	32,3	1	
16	448	40	-3	29,9	0,9	
17	449	20	-2	30,8	2	
18	450	10	-4	25,2	2	
19	451	30	-2,3	31,4	2	
20	452	25	-3,2	36,2	1,4	
21	453	25	-4	30,8	1,6	
22	454	20	-3,3	27,6	1,8	
23	455	15	-2,9	23,6	2	
24	456	30	-4	33	2,1	
25	G4A10	20	-4,46	27,7	2	
26	457	90	-5,1	41	2	
27	462	90	-3,3	40,9	1,8	
28	463	50	-3,8	37,3	3	
29	464	30	-4	30	1,3	
30	G4A16	40	-3	40,4	2,1	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-4	30,2	2	

data


19/07/18

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **19/07/18**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH ₄	%O ₂
220					

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH ₄	%O ₂
220					

STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-3	30	0,8	
2	401	40	-2	30,3	1,1	
3	407	20	-2	25,1	1	
4	410	30	-1,3	28,9	1,3	
5	Linea					
	402	20	-1,7	32,6	1,4	
	403	90	-2	31,8	2,1	
6	409	15	-2	35,2	1,1	

5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
Linea						
G5A5	90	-2,1	39,9	1		
G5A6	scoll					
G5A7	scoll					
G5A8	scoll					
G5A9	scoll					
Linea						
P20	scoll	per	modifica	dorsale		
G5A1	20	-2	24,5	1,3		
G5A2	30	-1,5	25,1	1,2		
G5A10	30	-1,5	32,3	1		
G5A3	50	-1,7	33,5	2		
G5A4	scoll	per	modifica	dorsale		

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-2	33,1	1,1	
	404	40	-2,3	35,6	1,6	
	405	40	-1,6	31,5	-1,5	
4	406	50	-1,9	31	0,5	
5	414	30	-1,5	24,5	0,9	
6	412	10	-1,5	22,3	0,4	
	413	40	-1,6	31,3	0,4	

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.