

 <b>DIVISIONE BIOGAS</b>	<b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b> <b>IMPIANTO DI</b> <u>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</u> <u>Ferrara</u>
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **23/08/18**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH <sub>4</sub>	%O <sub>2</sub>
220					

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH <sub>4</sub>	%O <sub>2</sub>
220					

**STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

**POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

**STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-3	28,3	1	
2	401	40	-2	28,6	1,6	
3	407	20	-2,5	22,4	1,1	
4	410	30	-2,2	27,1	1	
5	Linea					
	402	20	-2	30,2	1,2	
	403	90	-2	30,5	1,8	
6	409	15	-2,3	31,3	1	

**5° lotto**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
	Linea					
	G5A5	90	-4	36,3	1	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
	Linea					
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-3,8	221	1,1	
	G5A2	30	-4	20,6	1,2	
	G5A10	30	-6,2	31,3	1,3	
	G5A3	50	-4,5	30,4	1,3	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

**STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-3,3	30,2	1,3	
	404	40	-4	32,5	1,5	
	405	40	-3,6	29,9	1,2	
4	406	50	-3,4	29,8	1	
5	414	30	-5	21,6	1,1	
6	412	10	-2,5	20,3	0,8	
	413	40	-4,1	21,1	0,2	

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 <b>MARCOPOLO</b> <small>INGEGNERIA E SERVIZI</small> <b>DIVISIONE BIOGAS</b>	<b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b> <b>IMPIANTO DI</b> <u>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</u> <b>Ferrara</b>
---	--

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-5	96	0,4	
	426	50	-4,9	30,2	0,6	
	425	30	-3,9	30,5	0,4	
2	422	40	-4,4	31,3	0,3	
	423	30	-4,1	29,6	1	
	424 bis	30	-5	30,9	0,6	
	424	ch				
3	416	50	-5,5	31,5	1,5	
	415	ch				
4	Linea					
	433	15	-3,6	2,7	1,3	
	434	30	-4	32	1,8	
	435	90	-4,4	34,3	2	
	408	90	-5	35,2	1,9	
	417		-4,4	30,4		
	418	90	-5,1	35,8	1,5	
	420	non collegato				
	421					
	428	90	-4,3	35,5	0,5	
	431	15	-4,2	3,4	1	

6° lotto	g6A01	90	-5,2	32,1	0,9	
----------	-------	----	------	------	-----	--

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

**STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. - 2° Stral.)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-5	28,4	1	
	Linea	40	-5,5	33,1	1,6	
2	461	20	-5,3	34,5	2	
	G4A19	90	-4,4	40,9	1,3	
3	460	30	-4	32,6	2	
4	459	20	-4,5	31,3	1,6	
5	458	15	-4,3	18,4	2,2	

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-2	33	1	
2	G4A1	40	-2,6	30,2	1,6	
3	G4A2	20	-3	28,8	1,3	
4	436	25	-4	29,9	1,3	
5	437	30	-3,3	33	0,6	
6	438	10	-0,4	31	1,1	
7	439	10	-4,2	28,3	0,5	
8	440	20	-4,5	24,1	1,2	
9	441	15	-4	32,2	0,6	
10	447	90	-4,7	41,1	0,9	
11	446	25	-5,1	30,6	1,2	
12	445	15	-4,1	29,9	2,2	
13	444	90	-4,6	40,1	1	
14	443	20	-4	33,3	2,1	
15	442	40	-3,1	32,3	0,9	
16	448	40	-3	26,5	0,5	
17	449	20	-2,2	28,3	1,8	
18	450	10	-4,1	25,2	1,6	
19	451	30	-2	29,6	2,1	
20	452	25	-3	31,1	1,7	
21	453	25	-3,3	29	1,6	
22	454	20	-2,6	25,5	1,8	
23	455	15	-2,9	23,6	2	
24	456	30	-4	30	2	
25	G4A10	20	-4	26,7	2	
26	457	90	-4,5	41	2,6	
27	462	90	-2,3	41	2	
28	463	50	-2,6	38	2,2	
29	464	30	-3	30,2	1,8	
30	G4A16	40	-2,3	40	2	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-5	28,8	2,2	

data

**23/08/18**

Firma del Tecnico (nome + firma)

\_\_\_\_ Finessi Marco \_\_\_\_\_

Note


Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.