

750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS		MESE DI <i>LUGLIO 2018</i>
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS	STATO	
	OK	Ripristinato
Pendenze linee	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrità tubi, giunti e collettori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO	STATO	
	OK	Ripristinato
Stato generale e perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrità derivazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sigillatura terreno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE	STATO	
	OK	Ripristinato
Stato saldature collettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stato valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pendenza collettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROLLO DEPRESSIONI	STATO	
	OK	Ripristinato
Presenza depressione linee primarie e secondarie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTE: <i>SI NECESSITA URGENTEMENTE LAVORI DI RIPRISTINO LINEE PRINCIPALI NON CHE DORSALI SEMI INTERPRETE.</i>		
DATA: <i>19-07-2018</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>	