 <b>DIVISIONE BIOGAS</b>	<b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b>  <b>IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____</b>
--	--

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-5	29,5	1,1	
	426	50	-5,5	33,3	1,3	
	425	30	-5	30,7	2,1	
2	422	40	-4,4	33,2	2	
	423	30	-5	32,6	1	
	424 bis	30	-5	32	1,8	
	424	ch				
3	416	50	-5,2	33,6	2,3	
	415	ch				
4	Linea					
	433	15	-5,1	31,1	0,8	
	434	30	-5	34,2	1	
	435	90	-5,5	35,5	1,5	
	408	90	-4,4	35	1,1	
	417	20	-4,8	33,3	1,3	
	418	90	-5	34,9	1,1	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-4,6	36	0,5	
	431	15	-5,2	33,3	0,9	

6° lotto	g6A01	90	-5,5	37,2	0,4	
----------	-------	----	------	------	-----	--

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

**STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-3,6	29,2	0,8	
2	Linea	40	-3,9	33,3	1,1	
	461	20	-3,7	34,9	0,3	
	G4A19	90	-5	40,8	1	
3	460	30	-5,2	43,8	0,2	
4	459	20	-5,2	34,5	0,5	
5	458	15	-4,9	27,4	0,1	

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)**


Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-4	27,6	0	
2	G4A1	40	-3,6	24,6	0,8	
3	G4A2	20	-4,6	30,5	0,1	
4	436	25	-4	33,9	0,5	
5	437	30	-4,2	24,3	1,1	
6	438	10	-4,2	26,6	1,5	
7	439	10	-5,3	32,1	1,2	
8	440	20	-4,2	30	2	
9	441	15	-4,4	22,8	0,7	
10	447	90	-5,1	33,6	0,6	
11	446	25	-5,2	32,4	0,4	
12	445	15	-4,8	26,9	0,5	
13	444	90	-5	35,2	1,1	
14	443	20	-4,3	32,7	0,9	
15	442	40	-4,6	30,7	0,5	
16	448	40	4,9	31,6	0	
17	449	20	-4,8	26,8	0,8	
18	450	10	-4,7	30	1,1	
19	451	30	-4,1	33	2	
20	452	25	-4,8	33,7	1,8	
21	453	25	-5	32,9	0,6	
22	454	20	-4,5	23,3	1,9	
23	455	15	-4,5	29,7	1,1	
24	456	30	-4	25,5	0,4	
25	G4A10	20	-4,1	26,6	1,1	
26	457	90	-4,3	42,1	0,5	
27	462	90	-4,5	44,5	1,1	
28	463	50	-5	39,4	2,2	
29	464	30	-5,5	36,2	2,3	
30	G4A16	40	-5,1	33,4	1,7	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-4,5	31	0,6	

data


**14/09/18**

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco



Note

 <b>DIVISIONE BIOGAS</b>	<b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b>  <b>IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____</b>
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **14/09/18**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH <sub>4</sub>	%O <sub>2</sub>
220	122,7	-29,6	36	36	2,7

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH <sub>4</sub>	%O <sub>2</sub>
250	121,1	-28,9	36	37,2	2,1

**STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

**POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

**STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-4,5	30,7	1,3	
2	401	40	-4,5	31	1	
3	407	20	-5	27,9	2	
4	410	30	-5	32,3	1,3	
5	Linea				0,9	
	402	20	-4,6	33	1,5	
	403	90	-5,1	34,2	0,7	
6	409	15	-5	32,5	0,5	

**5° lotto**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
	Linea					
	G5A5	90	-7,2	36,6	2	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
	Linea					
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-6,3	22,4	0,6	
	G5A2	30	-6	30,1	1,1	
	G5A10	30	-10	33,6	1,7	
	G5A3	50	-7	36,1	1,1	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

**STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH <sub>4</sub> %VV	O <sub>2</sub> %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-5	32	2,2	
	404	40	-5	34,2	1,4	
	405	40	-4	32,2	1,5	
4	406	50	-5	28,6	0,5	
5	414	30	-5,2	26,6	0,9	
6	412	10	-5,5	21,6	1,1	
	413	40	-5,3	30,8	1,8	

Note


Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOL designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza