 MARCOPOLO DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI <u>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</u> Ferrara
---	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-5	30,2	1,3	
	426	50	-5	33,5	1,1	
	425	30	-5	31,3	2	
2	422	40	-4,4	32,7	2,3	
	423	30	-5,2	31,4	1,3	
	424 bis	30	-5	32	2,1	
	424	ch				
3	416	50	-4,7	34,1	2	
	415	ch				
4	Linea					
	433	15	-4,8	31,6	1	
	434	30	-5	35,1	1	
	435	90	-5,1	36,6	1,1	
	408	90	-4,4	35,5	1,1	
	417	20	-5,3	33,7	0,8	
	418	90	-5	35,5	1	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-4	36,2	0,2	
	431	15	-5	33,2	0,5	

6° lotto	g6A01	90	-5,2	36,4	0,1	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. - 2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-4,5	28,3	1,1	
2	Linea	40	-3,9	33,2	1	
	461	20	-4	35,5	0	
	G4A19	90	-4,4	41,2	1,2	
3	460	30	-5,2	44,6	0	
4	459	20	-4,5	33,9	0,8	
5	458	15	-4,6	26,7	0	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-4	27,3	0,2	
2	G4A1	40	-4,2	24,6	0,6	
3	G4A2	20	-4,6	30,2	0,6	
4	436	25	-4,5	31,5	0,5	
5	437	30	-4,2	24,3	0,8	
6	438	10	-4	26,6	1,6	
7	439	10	-4	31,1	1,1	
8	440	20	-4,2	22,5	1,2	
9	441	15	-5	22,8	0,7	
10	447	90	-5	33,6	0,5	
11	446	25	-5,2	32,4	0,2	
12	445	15	-4,8	26,3	0,5	
13	444	90	-4,6	34,8	1,3	
14	443	20	-4,5	31,6	1,1	
15	442	40	-4,5	30	0,5	
16	448	40	4,9	31,1	0,3	
17	449	20	-5	26,8	0,8	
18	450	10	-5	29,3	1,1	
19	451	30	-4,6	32,8	2	
20	452	25	-5,1	33,3	2,3	
21	453	25	-5	33,5	1,1	
22	454	20	-4,6	24,1	2,5	
23	455	15	-4,5	30	0,8	
24	456	30	-4,2	26	0,6	
25	G4A10	20	-3,8	26,3	0,9	
26	457	90	-5	41,4	0,6	
27	462	90	-4,5	42,4	1,2	
28	463	50	-5,5	39	1,9	
29	464	30	-5,5	35,5	2	
30	G4A16	40	-5,4	33	1,5	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-5	30,2	0,5	

data


10/04/18

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **10/04/18**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	99,1	-50	36,5	38,9	1,2

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	103,1	-48,7	36,5	39,5	1,3

STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-5	31,3	1	
2	401	40	-5	30,9	1	
3	407	20	-5	27,7	1,4	
4	410	30	-4,5	32	1,4	
5	Linea				1,1	
	402	20	-5,2	32,6	2	
	403	90	-5,2	33,9	1,1	
6	409	15	-4,8	32,8	1	

5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
Linea						
	G5A5	90	-5	36,6	1,9	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
Linea						
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-4,8	23,7	1	
	G5A2	30	-5,2	27,6	1,1	
	G5A10	30	-5,5	32,2	1,1	
	G5A3	50	-5,1	33,5	0,8	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-5	31,5	2	
	404	40	-5	33,9	1,3	
	405	40	-4	32,3	1,5	
4	406	50	-4,4	30	0,8	
5	414	30	-4,7	26,4	1,1	
6	412	10	-5,2	22,3	0,8	
	413	40	-4,9	32,1	1,2	

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOL designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.