 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
--	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.lin mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-5	29,5	1	
	426	50	-4,4	33,6	1	
	425	30	-5,2	31,1	2,1	
2	422	40	-5	34	1,1	
	423	30	-5,1	31,6	2	
	424 bis	30	-5,1	32,3	2	
3	416	50	-5	35,3	1,6	
	415	ch				
	Linea					
4	433	15	-5,5	25,9	0,8	
	434	30	-5	31,3	0,4	
	435	90	-4,6	36,1	1,3	
	408	90	-4	34,6	1	
	417	20	-4,3	30,5	0,2	
	418	90	-4,1	35,5	0,9	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-3,8	34,9	0,1	
	431	15	-3,9	31,6	0	

6° lotto	g6A01	90	-5	34,2	0	
----------	-------	----	----	------	---	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.lin mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. - 2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.lin mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-4	26,9	1	
2	Linea	40	-4,1	29,3	2	
	461	20	4,3	35,1	0,2	
	G4A19	90	-4,4	41	1,2	
3	460	30	-5,2	4	0	
4	459	20	-5,2	30	1	
5	458	15	-5	23,3	0	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.lin mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-4	29	0,2	
2	G4A1	40	-3,6	25,1	1	
3	G4A2	20	-4	23,3	0	
4	436	25	-4,1	22,1	0	
5	437	30	-4	27,5	0	
6	438	10	-3,3	28,4	1,2	
7	439	10	-4,2	30,5	1,1	
8	440	20	-4	21,6	1,1	
9	441	15	-4,5	22	1	
10	447	90	-5	33,9	1,2	
11	446	25	-5,1	32,6	0	
12	445	15	-5,1	28,1	0	
13	444	90	-5	34,7	1	
14	443	20	-4,2	31	0,6	
15	442	40	-4,2	29,6	0	
16	448	40	-5	29,9	0	
17	449	20	-4,6	26,1	0	
18	450	10	-5	22,8	2	
19	451	30	-5	33	1	
20	452	25	-4,9	32,2	1,6	
21	453	25	-5	33,1	1,5	
22	454	20	-4,6	24,3	3	
23	455	15	-3,4	23	0,5	
24	456	30	-4	25,5	0,2	
25	G4A10	20	-3,8	24,8	0,5	
26	457	90	-4,3	41,2	0,1	
27	462	90	-4,5	42	0,3	
28	463	50	-5	36,3	1	
29	464	30	-5,5	29,1	1	
30	G4A16	40	-4,8	31,5	1	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-4,4	28,6	0,2	

data


16/02/18

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOL designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
---	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **16/02/18**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	122,7	-55,6	36,5	38,3	1,2

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	121,7	-54,1	36,5	39,4	1

STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-4	31,4	1,2	
2	401	40	-4	30,2	1,3	
3	407	20	-4	26,8	1,3	
4	410	30	-4,1	30,6	1,4	
5	Linea				1,1	
	402	20	-4,8	31,3	1,6	
	403	90	-4,5	33,9	1,2	
6	409	15	-4,5	34,2	1	

5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
Linea						
	G5A5	90	-5,1	36,5	1,9	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
Linea						
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-4,9	23,3	1,1	
	G5A2	30	-5	27,4	1	
	G5A10	30	-5,5	31	1	
	G5A3	50	-5,2	31,9	1,6	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-5,5	32	2	
	404	40	-5	34,3	2,3	
	405	40	-4,8	32,5	1,5	
4	406	50	-5	30,6	1,6	
5	414	30	-5,2	24,2	1	
6	412	10	-5	21,1	1,2	
	413	40	-5	30,8	0,8	

Note 	
--------------------------	--

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.