



750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS

IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-5	29,1	1	
	426	50	-4,5	33,1	1,6	
	425	30	-5	30,6	1,8	
2	422	40	-5	33,9	1	
	423	30	-4,5	31,2	2,2	
	424 bis	30	-5,5	31,6	1,6	
	424	ch				
3	416	50	-5,2	35,5	1,2	
	415	ch				
4	Linea					
	433	15	-5,2	25,4	0,5	
	434	30	-5	31	0	
	435	90	-5	34,5	1,1	
	408	90	-4,5	35,1	1	
	417	20	-5	30	0,5	
	418	90	-4,5	34,8	1	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-4	34,2	0,6	
	431	15	-4	31	0,2	

6° lotto g6A01 90 -4,5 33,6 0,5

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-4	27,6	1	
2	Linea	40	-4,2	30	1,2	
	461	20	4,3	34,7	0,5	
	G4A19	90	-5	40,5	0,9	
3	460	30	-5	33,9	0,2	
4	459	20	-5,2	30,5	1,1	
5	458	15	-4,9	22,9	0,2	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-4	28,5	0,8	
2	G4A1	40	-4,1	26,3	1,1	
3	G4A2	20	-4,5	24,2	0,3	
4	436	25	-4,1	22,9	0	
5	437	30	-4,4	28,4	0	
6	438	10	-3,5	29,3	1,2	
7	439	10	-4,2	31,1	1,4	
8	440	20	-4	22,7	1,1	
9	441	15	-4,1	20,7	0,9	
10	447	90	-5	35,2	1,8	
11	446	25	-4,9	33,3	0,2	
12	445	15	-5,1	28,7	0	
13	444	90	-5	35,5	1	
14	443	20	-3,9	30,5	0,6	
15	442	40	-4,2	30	0,2	
16	448	40	-4,6	30,3	0	
17	449	20	-4,6	25,9	0	
18	450	10	-4,4	22,2	1,3	
19	451	30	-5	32,7	1	
20	452	25	-5,1	32,5	1,1	
21	453	25	-4,5	33,6	1	
22	454	20	-3,9	23,8	2,8	
23	455	15	-2,2	22,7	0,5	
24	456	30	-3,6	26,3	0,5	
25	G4A10	20	-3	25,3	0,3	
26	457	90	-4,1	40,1	0,3	
27	462	90	-4,5	43,3	0,4	
28	463	50	-4,5	36,5	1	
29	464	30	-4,6	30	1,2	
30	G4A16	40	-4,4	32,6	1	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-4,4	30,1	0	

data


17/01/18

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 MARCOPOLo DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
---	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **17/01/18**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	103,2	-57	37,5	33,2	2

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	102,4	-55	37,5	33,7	2

STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-4	31	1	
2	401	40	-4	29,6	1,1	
3	407	20	-4,2	26,2	1,2	
4	410	30	-5	30,1	1,6	
5	Linea				1,1	
	402	20	-5,5	31,2	2	
	403	90	-5,5	33,5	2	
6	409	15	-4,5	34,1	1,1	

5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
Linea						
	G5A5	90	-5	37	2	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
Linea						
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-5,5	22,9	1	
	G5A2	30	-5,3	27,3	1	
	G5A10	30	-5,5	31	1,3	
	G5A3	50	-5,5	32,3	2	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-5,5	31,6	1,1	
	404	40	-4,6	33,9	2,1	
	405	40	-4,2	33	2	
4	406	50	-4,7	31,2	1,6	
5	414	30	-4,5	23,9	1,3	
6	412	10	-4,3	21,4	0,9	
	413	40	-5	31	0,3	

Note	

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLo designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.