 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI <u>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</u> Ferrara
--	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-5	30,9	0,6	
	426	50	-4,2	35,6	0,5	
	425	30	-5	33,2	2	
2	422	40	-4,1	34,6	0,2	
	423	30	-4	30,7	1,9	
	424 bis	30	-5	30,8	2	
	424	ch				
3	416	50	-4,4	35,6	1,1	
	415	ch				
4	Linea					
	433	15	-4,5	27,2	0,4	
	434	30	-5,3	31	0,9	
	435	90	-5	34,6	1	
	408	90	-4,5	35,5	1,8	
	417	20	-4	30	0,3	
	418	90	-4	35,9	1,6	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-3,5	35,5	0,7	
	431	15	-4,2	33,3	0,6	

6° lotto	g6A01	90	-4	33,8	0,5	
----------	-------	----	----	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-4	28,3	1	
	Linea	40	-4,2	31,4	1,3	
2	461	20	-4,1	38,4	2	
	G4A19	90	-5	41,5	2,2	
3	460	30	-4,8	32,6	1,3	
4	459	20	-4,5	32,1	1,1	
5	458	15	-3,8	20,9	3	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-3,8	31	1,1	
2	G4A1	40	-4,3	31,2	2,3	
3	G4A2	20	-4,5	33,3	1	
4	436	25	-3,6	28,7	0,8	
5	437	30	-3,9	32,1	0,6	
6	438	10	-4,1	33	1	
7	439	10	-3,9	32,6	1,9	
8	440	20	-3,6	26,6	2	
9	441	15	-4	25,8	1	
10	447	90	-4,7	0	4	
11	446	25	-5	37,2	0,8	
12	445	15	-3,5	32	0	
13	444	90	-3,7	40,2	9	
14	443	20	-4,6	33,3	1	
15	442	40	-4	30,8	0,2	
16	448	40	-5,1	30,2	0	
17	449	20	-4,5	25,3	0,9	
18	450	10	-4	20,1	1,3	
19	451	30	-4,8	32,9	1	
20	452	25	-5	36,6	1,1	
21	453	25	-4,6	33,5	1,3	
22	454	20	-5	25,3	4	
23	455	15	-5	26,9	1,6	
24	456	30	-5	30,5	2	
25	G4A10	20	-4,3	24,7	0,2	
26	457	90	-4,6	41,4	0,8	
27	462	90	-3,9	46,2	0,6	
28	463	50	-4,5	37,7	1,5	
29	464	30	-4,9	24,4	2	
30	G4A16	40	-5,2	34,9	2,2	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-5	27,3	0,5	

data


15/05/18

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi ne divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 MARCOPOLO INgegneria e Soluzioni	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara
---	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **15/05/18**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	108,8	-46,5	38	40,2	0,8

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
250	109	45,5	38	40,5	1

STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per	lavori		
2	P16	scoll	per	lavori		

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-3,9	29,7	1	
2	401	40	-4,3	29,4	0,9	
3	407	20	-5,2	27,6	2	
4	410	30	-5	30,2	2,3	
5	Linea					
	402	20	-5,1	31,1	2,2	
	403	90	5	32,7	1	
6	409	15	-5	34,6	0,8	

5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
Linea						
	G5A5	90	-5	39,8	1,3	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
Linea						
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-4,9	26,1	1,6	
	G5A2	30	-5	27,5	1,3	
	G5A10	30	-5,1	33	1,1	
	G5A3	50	-5,1	34,2	2,3	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-5,5	33	1	
	404	40	-4,9	35,1	1,6	
	405	40	-4,5	32,6	2	
4	406	50	-5	30,5	0,6	
5	414	30	-5,3	22,9	1,2	
6	412	10	-5,5	20,1	0	
	413	40	-5,2	30,3	0,3	

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.