



750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS

IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-2	31,3	0,6	
	426	50	-2,1	33,3	1	
	425	30	-2,3	32,7	2	
2	422	40	-1,6	32	1,9	
	423	30	-3	31,6	1	
	424 bis	30	-1,2	29,7	2,2	
3	416	50	-0,8	31,9	2	
	415	ch				
4	Linea					
	433	15	-2	31,2	1	
	434	30	-1,6	33,5	1	
	435	90	-2,3	34,6	1,7	
	408	90	-1	36,5	0,5	
	417	20	-1,1	33,3	1,3	
	418	90	-0,6	38,4	1,1	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-2	36,7	0,2	
	431	15	-2,1	36,3	0,9	

6° lotto g6A01 90 -1 39,4 0,4

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoli	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoli	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-3,3	22,6	2,3	
2	Linea	40	-3,2	28,1	2,6	
	461	20	-3,6	29,1	0,4	
	G4A19	90	-4	31,6	1,6	
3	460	30	-3,6	30,8	2	
4	459	20	-3,9	26,6	2,3	
5	458	15	-3,6	22,9	1,6	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-2	22,9	0,6	
2	G4A1	40	-3	2,3	0,9	
3	G4A2	20	-3	21,9	0,1	
4	436	25	-3,3	31	0,4	
5	437	30	-4,6	24,3	0,8	
6	438	10	-4,5	25,9	1,2	
7	439	10	-4,2	26,5	0,8	
8	440	20	-4	28,1	2	
9	441	15	-3,6	19,9	1,6	
10	447	90	-2,9	28,3	0,4	
11	446	25	-2	31,2	0,7	
12	445	15	-3,7	22,2	0,5	
13	444	90	-3,5	30	1,6	
14	443	20	-4,1	29,5	1,8	
15	442	40	-4,3	30	2,1	
16	448	40	-3,9	31,1	0	
17	449	20	-4,1	24,6	0,6	
18	450	10	-3,8	22,9	1	
19	451	30	-4	29,9	2,5	
20	452	25	-3,3	30,2	2,3	
21	453	25	-2,9	30	0,5	
22	454	20	-2,6	20,3	3,1	
23	455	15	-3	30,2	0,8	
24	456	30	-3	22,2	0,8	
25	G4A10	20	-3,3	25	2,1	
26	457	90	-3,7	40,3	0,3	
27	462	90	-4	40,9	0,8	
28	463	50	-4,4	40,6	3,3	
29	464	30	-4,2	35,5	2	
30	G4A16	40	-4,1	30,6	2,3	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-3,3	30,4	0,2	

data


16/01/19

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **16/01/19**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH ₄	%O ₂

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH ₄	%O ₂

STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-1	29,9	2	
2	401	40	-1,1	31,5	2,3	
3	407	20	-2	30,2	1	
4	410	30	-1,2	33,2	1,2	
5	Linea				1	
	402	20	-2	31,6	0,9	
	403	90	-1,3	34,5	0,5	
6	409	15	-1,1	33,3	1	

5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
	Linea					
	G5A5	90	-9,6	28,1	2,3	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
	Linea					
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-10	11,2	3	
	G5A2	30	-6,8	22,4	4,1	
	G5A10	30	-7,3	28,9	3,9	
	G5A3	50	-7,2	28	4,4	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-2,1	36,1	1,9	
	404	40	-2	39,4	0,8	
	405	40	-1,3	32,5	0,6	
4	406	50	-1	29,9	1,3	
5	414	30	-2,1	27,3	2,4	
6	412	10	-1,4	25,5	2,9	
	413	40	-1,3	31,5	3,1	

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOL designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.