



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcio		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	105.680	Nm ³ biogas smaltito in torcia	3.496	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	109.176
ANNO	2019	ore funzionamento	677	ore funzionamento	28	Concentrazione media di CH ₄	35,6%
MESE	LUGLIO	kw/h prodotti*	151.008			Concentrazione media di O ₂	3,2%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

NOTE:

MENSILE

MO10 D Modulo dati proprietà

SEMESTRALE

Relazione

ultimo invio:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348