



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

| Periodo | | Motori | | Torcia | | Totali | |
|---------|----------|---|----------------|--|----------|--|----------------|
| PERIODO | | Nm ³ biogas smaltito con motore | 205.348 | Nm ³ biogas smaltito in torcia | 0 | Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica | 205.348 |
| ANNO | 2019 | ore funzionamento | 735 | ore funzionamento | 0 | Concentrazione media di CH ₄ | 34,5% |
| MESE | DICEMBRE | kw/h prodotti* | 275.176 | | | Concentrazione media di O ₂ | 4,8% |

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

NOTE:

MENSILE

MO10 D Modulo dati proprietà

SEMESTRALE

Relazione

ultimo invio:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348