



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcias		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	74.401	Nm ³ biogas smaltito in torcia	8.828	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	110.294
ANNO	2019	ore funzionamento	627	ore funzionamento	93,0	Concentrazione media di CH ₄	26,40%
MESE	MAGGIO	kw/h prodotti*	101.466			Concentrazione media di O ₂	3,70%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

NOTE: MENSILE **MO10 D Modulo dati proprietà**
 SEMESTRALE **Relazione** ultimo invio:

Data e firma FC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348