 DIVISIONE BIOGAS	<b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b>  <b>IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara</b>
---	--

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-2	29,5	1	
	426	50	-3	31,1	1,1	
	425	30	-3,3	29,6	1,3	
2	422	40	-2,2	33	2	
	423	30	-3	32,6	1	
	424 bis	30	-3	30,3	1,6	
	424	ch				
3	416	50	-2,6	31,6	2	
	415	ch				
4	Linea					
	433	15	-2	33,1	0,7	
	434	30	-2,2	33,5	0,5	
	435	90	-3	35	2,1	
	408	90	-2,6	37,1	0,8	
	417	20	-2,1	33,6	0,1	
	418	90	-2	35,5	1	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-2,2	36,4	0,4	
	431	15	-2,8	36,5	0,7	

6° lotto	g6A01	90	-2,6	40,3	0,4	
----------	-------	----	------	------	-----	--

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

**STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. - 2° Stral.)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-3,3	22,1	1,7	
2	Linea	40	-3,5	25,9	1,4	
	461	20	-3,1	28,5	0,3	
	G4A19	90	-3,2	30,1	1,1	
3	460	30	-3,3	31,3	1,6	
4	459	20	-4,5	26,1	2	
5	458	15	-4,3	23,7	1,1	

**POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-2,2	22	0,3	
2	G4A1	40	-2,9	20,6	1	
3	G4A2	20	-3,1	21,3	2	
4	436	25	-3	28,6	1,3	
5	437	30	-3,4	22,4	0,4	
6	438	10	-3,5	24,5	1,1	
7	439	10	-4,2	23,6	1,3	
8	440	20	-3,5	26,9	2,1	
9	441	15	-2,8	20,3	1,6	
10	447	90	-3,1	25,4	0,5	
11	446	25	-3	30,3	0	
12	445	15	-4,1	21,1	0,4	
13	444	90	-4	30,1	1	
14	443	20	-4	30,7	1,4	
15	442	40	-2,9	31,2	2,3	
16	448	40	-3,1	28,6	0	
17	449	20	-4,4	22,2	0,1	
18	450	10	-3	21,5	0,6	
19	451	30	-3,9	30,8	1,9	
20	452	25	-3,3	30,3	2,1	
21	453	25	-2,8	27,6	1	
22	454	20	-2,5	22,5	1,3	
23	455	15	-3,1	30,6	1	
24	456	30	-3,3	29	1,3	
25	G4A10	20	-3,3	25,5	2,6	
26	457	90	-3,7	41,4	0,5	
27	462	90	-4,2	41,4	0,9	
28	463	50	-4,4	40,6	2,9	
29	464	30	-4,2	37,7	1,3	
30	G4A16	40	-4	31,3	3	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-3,3	31,2	0,3	

data


**19/03/19**

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOL designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 DIVISIONE BIOGAS	<b>750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS</b>	
	<b>IMPIANTO DI</b> <u>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</u> <b>Ferrara</b>	

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **19/03/19**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
170	283,6	-25,5		39,4	2,4

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
170	287	-24,9		39,7	2

#### STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

#### POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

#### STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	411	30	-3,1	31	2	
2	401	40	-3,4	31,6	1	
3	407	20	-3,1	30,8	1,3	
4	410	30	-3	32,1	2,2	
5	Linea				1,6	
	402	20	-3,1	33,5	1	
	403	90	-3	36	1,1	
6	409	15	-2,9	36,2	0,8	

#### 5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
Linea						
	G5A5	90	-6	26,3	2,3	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
Linea						
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-4,6	10	3	
	G5A2	30	-6	21,3	4	
	G5A10	30	-8,2	21	4,1	
	G5A3	50	-9	22,3	3,1	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

#### STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-2,5	36,9	1	
	404	40	-2,5	36	0,5	
	405	40	-3	31,3	0,5	
4	406	50	-2,6	27,7	1,3	
5	414	30	-2,5	23,1	2,1	
6	412	10	-2,5	0,6	1,6	
	413	40	-2,6	28,6	1,8	

Note


Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOL designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.