



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETÀ IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETÀ

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	71.199	Nm ³ biogas smaltito in torcia	344	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	71.543
ANNO	2019	ore funzionamento	662	ore funzionamento	4,0	Concentrazione media di CH ₄	33,8%
MESE	FEBBRAIO	kw/h prodotti*	101.864			Concentrazione media di O ₂	2,4%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

NOTE:

MENSILE

MO10 D Modulo dati proprietà

SEMESTRALE

Relazione

ultimo invio:

Data e firma FC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348