 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI <u> BG027 JOLANDA DI SAVOIA </u> <u> Ferrara </u>
---	---

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	427	50	-2,2	27,6	1,1	
	426	50	-2,1	31	1,6	
	425	30	-2	31,3	1,5	
2	422	40	-2,5	31,6	2,1	
	423	30	-2,5	31,2	1	
	424 bis	30	-2	30,7	1,1	
3	424	ch				
	416	50	-2,6	32,4	2,3	
	415	ch				
4	Linea					
	433	15	-2,2	30,2	1	
	434	30	-2,5	32,6	0,9	
	435	90	-2,5	36,1	2	
	408	90	-2,4	37,4	1,3	
	417	20	-2,2	33,9	0,9	
	418	90	-2,3	37,1	1	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-2,4	34,8	0,5	
	431	15	-2,7	35,5	0,9	

6° lotto	g6A01	90	-2,5	38,6	0,8	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	GA2	scoli	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoli	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. - 2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	20	-4	21,3	2	
2	Linea	40	-4,1	25,8	2,1	
	461	20	-3,6	26,8	0,8	
	G4A19	90	-3,5	31	2	
3	460	30	-3,6	31,5	1,5	
4	459	20	-4,4	24,9	1,6	
5	458	15	-4,8	23,6	1,2	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	2,9	23	1,1	
2	G4A1	40	-25,6	21,3	1,6	
3	G4A2	20	-3	23,4	2,2	
4	436	25	-2,9	30,5	2	
5	437	30	-2	23,3	1,3	
6	438	10	-2,4	26,4	1,2	
7	439	10	-3,8	24,5	1,5	
8	440	20	-3	30,4	1,6	
9	441	15	-3,3	23,5	1	
10	447	90	-2,7	26,9	1,1	
11	446	25	-2,8	31,3	0,9	
12	445	15	-3,5	23	0,7	
13	444	90	-4	31,2	2	
14	443	20	-4,1	31,6	1,5	
15	442	40	-2,6	32,6	2,2	
16	448	40	-2,7	30	1	
17	449	20	-4	23,8	0,8	
18	450	10	-3,1	22,5	1,6	
19	451	30	-3,3	31,4	3	
20	452	25	-3,7	35,2	2,3	
21	453	25	-3,4	28,6	2,2	
22	454	20	-3	24,5	1,6	
23	455	15	-2,8	30	1,8	
24	456	30	-3,1	31,6	2,2	
25	G4A10	20	-3	27,6	2	
26	457	90	-3	41,5	0,9	
27	462	90	-4,6	33,9	0,5	
28	463	50	-4,6	42,5	2,2	
29	464	30	-4,1	38,6	1,6	
30	G4A16	40	-3,9	33,3	1,5	
31	G4A17	90	-2	45,5	0,5	
32	G4A18	20	-4	31	0,9	

data


19/06/19

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **19/06/19**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
150	254,5	-37		29,6	4

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
150	255,2	-25,3		29,9	3,5

STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
		90	-2,6	32,1	2,2	
1	411	30	-2,2	27,3	2,1	
2	401	40	-2	29,6	2	
3	407	20	2,4	30	2,3	
4	410	30	-2,2	30,2	2,4	
5	Linea				2	
	402	20	-2	29,7	1,6	
	403	90	-2,3	30	1,8	
6	409	15	-2	33,6	1,5	

5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
	Linea					
	G5A5	90	-4,1	26,3	2	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
	Linea					
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-5,2	22,6	2,2	
	G5A2	30	-3	23,5	2,4	
	G5A10	30	-2,9	23,7	3	
	G5A3	50	-4,1	25,6	2,3	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
		90	-2,6	38,5	2,6	
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-2,6	37	1,3	
	404	40	-2	35,2	1	
	405	40	-2,8	30,2	1,3	
4	406	50	-3	27,7	2,2	
5	414	30	-2,8	22,1	1,9	
6	412	10	-3	19,8	1	
	413	40	-3	28,9	1,2	

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOL designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.