

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI <u>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</u> Ferrara
--	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %V/V	O2 %V/V	Note
GENERALE						
1	427	90	-2.2	28.3	1	
	426	90	-3	30.4	1.6	
	425	90	-2.9	32	1.5	
2	422	90	-2.5	33	1.9	
	423	90	-2.9	32.3	1.1	
	424 bis	90	-2	29.8	1.2	
	424	ch				
3	416	90	-3	32	1.9	
	415	ch				
4	Linea					
	433	5	-2.3	29.8	0.8	
	434	90	-3.1	31.8	0.6	
	435	90	-3	35	1.3	
	408	90	-3	36.3	0.9	
	417	90	-2.1	33.3	0.4	
	418	90	-2.4	36.2	0.9	
	420	non collegato				
	421	ch				
	428	90	-2.5	35	0.4	
	431	5	-3.1	36	0.7	

6° lotto	g6A01	90	-2.6	38.9	0.4	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %V/V	O2 %V/V	Note
GENERALE						
1	GA2	scoll	per	modifica	dorsale	
2	PV7	scoll	per	modifica	dorsale	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %V/V	O2 %V/V	Note
GENERALE						
1	G4A15	90	-3.3	21	2	
2	Linea	90	-4	26.3	1.6	
	461	90	-3.3	27.7	0.3	
	G4A19	90	-3.6	30.5	1.6	
3	460	90	-3.6	31.6	1.8	
4	459	90	-5	25.8	2.1	
5	458	5	-5.2	22.9	1	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %V/V	O2 %V/V	Note
GENERALE						
1	G4A3	40	-3	22.2	1.3	
2	G4A1	40	-3.2	19.6	1.2	
3	G4A2	20	-3.1	22.6	2.2	
4	436	25	-3.1	30	1.3	
5	437	30	-3.9	22.9	1	
6	438	10	-3.5	25.4	1.2	
7	439	10	-4.2	24.1	1.3	
8	440	20	-3.3	30	1.6	
9	441	15	-2.8	22.9	1.2	
10	447	90	-3.1	26.6	0.9	
11	446	25	-3.1	30.7	0	
12	445	15	-4.4	22	0.5	
13	444	90	-4.1	30.4	1.3	
14	443	20	-3.8	31.2	1.4	
15	442	40	-3.5	33.3	1.9	
16	448	40	-3.3	29.53	0.4	
17	449	20	-4.5	23.6	0.3	
18	450	10	-2.8	22.1	1	
19	451	30	-4	31	2.1	
20	452	25	-3.6	3.5	2.2	
21	453	25	-3	27.6	0.8	
22	454	20	-2.8	23	1.6	
23	455	15	-3.3	29.8	1.6	
24	456	30	-3.6	29.6	2	
25	G4A10	20	-3	26.3	1.9	
26	457	90	-3.4	40.1	0.4	
27	462	90	-4	33	1	
28	463	50	-4.7	41	2	
29	464	30	-4	36.8	1.1	
30	G4A16	40	-3.9	32	1.6	
31	G4A17	non collegato				
32	G4A18	20	-4	30.8	0.8	

data


14/05/19

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Note

Il presente documento è riservato ed è a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLI designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
---	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

Data **14/05/19**

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH ₄	%O ₂
180	250	-37,2		26	4

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH ₄	%O ₂
180	263	-25,3		28,3	2

STAZIONE DI REGOLAZIONE 3A (3° lotto 1° stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %V/V	O ₂ %V/V	Note
9						
10						
11	Linea					
	P12	scoll	per	lavori	camping	
	PV3	scoll	per	lavori	camping	
12	Linea					
	P13	scoll	per	lavori	camping	
	PV2	scoll	per	lavori	camping	

5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %V/V	O ₂ %V/V	Note
	Linea					
	G5A5	90	-5	25,6	2	
	G5A6	scoll				
	G5A7	scoll				
	G5A8	scoll				
	G5A9	scoll				
	Linea					
	P20	scoll	per	modifica	dorsale	
	G5A1	20	-5,2	19,9	2	
	G5A2	30	-6	23	3	
	G5A10	30	-6,7	22,3	3,3	
	G5A3	50	-7,8	26	2	
	G5A4	scoll	per	modifica	dorsale	

POZZI COLLEGATO ALLA DORSALE (3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %V/V	O ₂ %V/V	Note
GENERALE						
1	P15	scoll	per lavori			
2	P16	scoll	per lavori			

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4A (4° Lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %V/V	O ₂ %V/V	Note
GENERALE						
1	411	30	-4	27	2	
2	401	40	-4,5	30	1,9	
3	407	20	-4	31	1,8	
4	410	30	-3,4	31,4	2,3	
5	Linea				2	
	402	30	-3,2	33	1,2	
	403	30	-3,5	34,2	1,3	
6	409	5	-4	34	1	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4B (4° Lotto 1 stralcio)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH ₄ %V/V	O ₂ %V/V	Note
GENERALE						
1	/					
2	/					
3	Linea	50	-3	37	1,3	
	404	40	-2	35,2	1	
	405	40	-3	30,2	0,7	
4	406	50	-3	27,5	2	
5	414	30	-2,8	22,1	2	
6	412	10	-2,5	18	1,1	
	413	40	-3	26,6	14	

Note

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLI designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza