



## MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

### RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b> con <b>motore</b>	<b>45.123</b>	Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b> in <b>torcia</b>	<b>23.640</b>	Totale Nm <sup>3</sup> biogas <b>estratto dalla</b> <b>discarica</b>	<b>68.763</b>
ANNO	2019	ore funzionamento	<b>460</b>	ore funzionamento	<b>241</b>	Concentrazione media di CH <sub>4</sub>	<b>34,90%</b>
MESE	GIUGNO	kw/h prodotti*	<b>66.812</b>			Concentrazione media di O <sub>2</sub>	<b>3,10%</b>

**DETTAGLI:**

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

**NOTE:**

MENSILE

**MO10 D Modulo dati proprietà**

SEMESTRALE

**Relazione**

ultimo invio:

Data e firma FC

Data e firma Ufficio Tecnico

\* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica  
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348