

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH ₄	%O ₂
270	150	-72	49	24,12	2,4

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH ₄	%O ₂
270	170	-67	49	27,1	1,8

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 4° LOTTO 2° STRALCIO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	M01	10	-0,1	18,6	1,2	
2	M02	10	-0,2	20,6	1,6	
3	M03	10	-0,5	23,1	1,8	
4	M04	10	-0,5	28,4	1,6	
5	Linea	20	-0,4	24,4	2,6	
	M05	20	-0,4	23,9	2	
	M07	20	-0,2	24,1	2,2	
6	Linea	20	-0,1	24,7	3,4	
	M06	20	-0,2	22,5	2,3	
	M08	20	-0,3	21,8	1,1	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto						
Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
	G5A1					
	G5A2	10	-0,1	22,3	4	
	G5A10					
	G5A3	scoll				
	131	10	-0,1	13,9	8,1	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR4A 4° LOTTO 1° STR

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	401	10	-0,2	25,6	3	
2	402	10	-0,2	17,4	2,8	
3	403	10	-0,3	23,1	1,7	
4	404	10	-0,2	24	2,4	

pozzi su dorsale 4° lotto 1str

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
	408	10	-0,7	22,1	1	
	405	10	-0,5	17,6	0,2	
	406	10	-0,5	20,3	0,7	
	414	10	-0,3	14,9	1,1	
	407	10	-0,2	11,3	0,9	
	406	10	-0,1	12,7	0,2	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **23/04/21**

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara
--	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	427					
	426	20	-1,1	30,5	1	
	425					
	422	20	-0,4	25,9	2,1	
	423					
	424 bis					
	424					
	416	10	-0,9	30,9	1,1	
	415	10	-1	26,1	1,9	
	432	10	-0,8	25,7	1	
	433	20	-0,4	30,7	1,3	
	434	10	-0,6	27,6	1,4	
	435	20	-0,7	24,9	2,3	
	408	10	-1,7	26,8	2	
	417					
	418					
	421					

4° lotto 1° stralcio tutto scollegato per bonifica lotto

6° lotto	g6A01	10	-0,2	13,6	0,8	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	10	-0,1	18,2	1,7	
2	PV4	scoll				

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	10	-0,5	22,1	1,6	
2	Linea					
	461	10	-0,5	21,3	1,1	
	G4A19	10	-0,6	22,5	1,8	
3	460	10	-0,5	20,1	2,1	
4	459	10	-0,1	25,5	1,1	
5	458	10	-0,2	25,9	2,1	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	scoll				
2	G4A1	scoll				
3	G4A2	scoll				
4	436	30	-0,2	21	1,3	
5	437	scoll				
6	438	scoll				
7	439	scoll				
8	440	scoll				
9	441	scoll				
10	447	40	-2	20,4	2,3	
11	446	10	-0,5	24,3	2,5	
12	445	10	-0,3	20,4	2,7	
13	444	10	-0,3	21,2	0,8	
14	443	20	-0,3	29,5	2,7	
15	442	scoll				
16	448	10	-0,5	26,7	2,2	
17	449	10	-0,5	25,1	1,9	
18	450	10	-0,5	26,3	2,1	
19	451	20	-0,7	20,4	1,6	
20	452	10	-1	21,3	1,1	
21	453	20	-0,5	22,9	1	
22	454	20	-0,1	21,8	1,5	
23	455	15	-0,4	25,7	1,1	
24	456	10	-2	25,4	1	
25	G4A10	scoll				
26	457	25	-0,5	28,9	1,8	
27	462	10	-0,4	26,4	0,6	
28	463	50	-0,8	32,3	0	
29	464	30	-1,5	26,4	0,4	
30	G4A16	20	-1,5	34,2	0	
31	G4A17	30	-0,4	28,1	0,8	
32	G4A18	scoll				

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **23/04/21**

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOL designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.



750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS
IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

Dorsale 5° lotto

SR5A 5° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	N6	20	-0,2	21,1	2,2	
	N7	20	-0,4	20,5	1,3	
	N8	10	-0,3	21,3	3	
	N9	10	-0,2	23,4	3,2	
	N10	10	-0,5	22,1	2,1	
	N11	10	-0,5	25,5	1,2	
	N12	10	-0,3	25,4	1,4	
	N13	10	-0,2	20,1	1	
	N19	20	-0,3	24,6	2,2	
	N20	10	-0,3	26,6	1	
	N21	20	-0,3	27,4	1,7	
	N22	20	-0,2	25,3	2,2	
	N23	10	-0,1	35,1	2,1	
	N24	20	-1,3	30,4	1,3	
	N25	10	-0,5	24,3	1	
	N26	10	-0,1	21,3	1,8	

DORSALE 6° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	M19	10	-0,2	20,3	1,9	
	M20	10	-0,2	22,8	2,1	
	M21	20	-0,2	25,1	2,3	
	M22	20	-0,1	26,6	1,2	
	M23	20	0,2	25,1	2,7	
	M24	20	-0,1	24,6	1,5	
	M25	20	-0,4	25,6	2,1	
	M26	10	-1	24,1	2,7	
	110	10	-0,2	23,6	2,1	
	111	10	-0,2	21,4	3,2	
	112	10	-0,3	20,8	2,1	
	113	10	-1,5	28,6	1,3	
	114	10	-0,4	25,7	2,1	
	115	10	-0,1	19,4	14,3	
	116	10	-0,3	23,3	0,5	

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data 23/04/21

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.