



## MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

### RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b> con <b>motore</b>	<b>179.996</b>	Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b> in <b>torcia</b>	<b>394</b>	Totale Nm <sup>3</sup> biogas <b>estratto dalla</b> <b>discarica</b>	<b>180.390</b>
ANNO	2021	ore funzionamento	<b>731</b>	ore funzionamento	<b>2</b>	Concentrazione media di CH <sub>4</sub>	<b>31,8%</b>
MESE	GENNAIO	kw/h prodotti*	<b>268.852</b>			Concentrazione media di O <sub>2</sub>	<b>2,1%</b>

#### DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

#### NOTE:

MENSILE

MO10 D Modulo dati proprietà

SEMESTRALE

Relazione

ultimo invio:

Data e firma FC

Data e firma Ufficio Tecnico

\* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica  
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348