



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	147.927	Nm ³ biogas smaltito in torcia	10.551	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	158.478
ANNO	2021	ore funzionamento	673	ore funzionamento	60	Concentrazione media di CH ₄	30,3%
MESE	DICEMBRE	kw/h prodotti*	194.400			Concentrazione media di O ₂	3,6%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.tecnica@marcopolo-e.com - 0171/262348