



750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS
IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
300	200	-64	49	28,4	1,6

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
300	200	-63,7	49	28,8	1,7

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 4° LOTTO 2° STRALCIO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	M01		-0,2	19,3	1,9	
2	M02	10	-0,2	20,3	2,3	
3	M03	10	-0,6	22,7	3	
4	M04	10	-0,5	29,1	1,5	
5	Linea	20	-0,5	25,1	3	
	M05	20	-0,6	24,6	1,8	
	M07	20	-0,2	23,9	4	
6	Linea	20	-0,3	25,1	4,2	
	M06	20	-0,2	23	3	
	M08	20	-0,2	22,4	2	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	G5A1					
	G5A2	10	-0,1	22,8	4	
	G5A10					
	G5A3	scoll				
	131	10	-0,1	10,8	15,9	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR4A 4° LOTTO 1° STR

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
		90	-0,7	25,4	2,3	
1	401	10	-0,1	27,4	3,1	
2	402	10	-0,2	18,4	3,3	
3	403	10	-0,2	22,5	2,1	
4	404	10	-0,4	23,8	2,9	

pozzi su dorsale 4° lotto 1str

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	408	10	-2	24,9	2,2	
	405	10	-1,9	20,3	2,7	
	406	10	-0,3	19,3	2,2	
	414	10	-0,3	18,7	4,1	
	407	10	-0,2	10,9	4	
	406	10	-0,2	10,9	1	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **29/03/21**

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.



750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS
IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____

Dorsale 5° lotto

SR5A 5° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	N6	20	-0,2	20,7	2,9	
	N7	20	3	20,6	2	
	N8	10	-0,3	20,9	3	
	N9	10	-0,3	24,1	4,2	
	N10	10	-0,5	21,8	2,6	
	N11	10	-0,6	25,3	2	
	N12	10	-0,3	24,7	2	
	N13	10	-0,1	19,3	1,3	
	N19	20	-0,4	23,3	3,1	
	N20	10	-0,3	25,7	2	
	N21	20	-0,3	26,9	2,2	
	N22	20	-0,2	23,4	2,4	
	N23	10	-0,4	33,2	2	
	N24	20	-1,3	27,7	1,2	
	N25	10	-0,6	23,3	2,3	
	N26	10	-0,2	18,2	3,4	

DORSALE 6° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	M19	10	-0,2	20,8	4,1	
	M20	10	-0,2	23,3	2,7	
	M21	20	-0,2	25,5	3,4	
	M22	20	-0,1	27,1	1,8	
	M23	20	-1,1	26	2,1	
	M24	20	-0,1	25,5	1,6	
	M25	20	-0,6	25,3	2,7	
	M26	10	-1,1	23,8	3	
	110	10	-0,1	22,6	2,5	
	111	10	-0,2	20,9	4,1	
	112	10	-0,1	20,1	4	
	113	10	-1,5	28,3	0,9	
	114	10	-1,5	25,5	2,1	
	115	10	-0,1	15,8	16,9	
	116	10	-0,3	23,1	1,9	

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data 29/03/21

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.



750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS
IMPIANTO DI BG027 JOLANDA DI SAVOIA Ferrara

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	427					
	426	20	-1	30	1	
	425					
	422	20	-0,4	27,3	3,4	
	423					
	424 bis					
	424					
	416	10	-1,6	31,2	1,3	
	415	10	-1	26,4	2	
	432	10	-1,3	26,3	1,3	
	433	20	-2	31,2	1	
	434	10	-2,2	28,1	1,3	
	435	20	-2	25,8	3	
	408	10	-2,1	27,9	1,7	
	417					
	418					
	421					
4° lotto 1° stralcio tutto scollegato per bonifica lotto						

6° lotto	g6A01	10	-0,2	12,8	2	
----------	-------	----	------	------	---	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	10	-0,1	18,2	1,7	
2	PV4	scoll				

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. - 2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	10	-0,9	23	2,2	
2	Linea					
	461	10	-0,3	20,7	2,1	
	G4A19	10	-0,5	23,1	3	
3	460	10	-0,5	19,6	2	
4	459	10	-0,2	25,4	1,7	
5	458	10	-0,3	26,3	3	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	scoll				
2	G4A1	scoll				
3	G4A2	scoll				
4	436	30	-0,2	20,7	3	
5	437	scoll				
6	438	scoll				
7	439	scoll				
8	440	scoll				
9	441	scoll				
10	447	40	-1,8	20,3	3	
11	446	10	-0,3	23,7	3,1	
12	445	10	-0,3	19,3	3,3	
13	444	10	-0,1	20,6	2,7	
14	443	20	-0,3	30	1,7	
15	442	scoll				
16	448	10	-0,4	26,3	3	
17	449	10	-0,5	24,7	2,1	
18	450	10	-0,5	25,5	2,6	
19	451	20	-1	19,6	2,1	
20	452	10	-1	20,6	2,1	
21	453	20	-0,6	23,4	2,2	
22	454	20	-0,4	21,1	2,7	
23	455	15	-0,6	24,9	1,3	
24	456	10	-2	25,7	3	
25	G4A10	scoll				
26	457	25	-0,6	28,4	2,1	
27	462	10	-0,4	26,3	1	
28	463	50	-1,1	31,5	0,5	
29	464	30	-2	25,9	1,2	
30	G4A16	20	-1,5	33,7	0	
31	G4A17	30	-0,2	26,7	1,4	
32	G4A18	scoll				

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **29/03/21**

Finessi Marco