



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	123.111	Nm ³ biogas smaltito in torcia	2.613	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	125.724
ANNO	2021	ore funzionamento	735	ore funzionamento	19,50	Concentrazione media di CH4	30,0%
MESE	LUGLIO	kw/h prodotti*	181.600			Concentrazione media di O2	3,1%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente pregio contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348