



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	140.854	Nm ³ biogas smaltito in torcia	708	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	141.562
ANNO	2021	ore funzionamento	716	ore funzionamento	4,5	Concentrazione media di CH ₄	30,20%
MESE	MAGGIO	kw/h prodotti*	196.800			Concentrazione media di O ₂	2,40%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma FC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348