



## MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

### RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b> con motore	158.861	Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b> in torcia	1.787	Totale Nm <sup>3</sup> biogas <b>estratto dalla</b> <b>discarica</b>	160.648
ANNO	2021	ore funzionamento	701	ore funzionamento	11	Concentrazione media di CH <sub>4</sub>	30,2%
MESE	NOVEMBRE	kw/h prodotti*	215.520			Concentrazione media di O <sub>2</sub>	3,5%

**DETTAGLI:**

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

\* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prega contattare la segreteria tecnica  
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348