



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

| Periodo | | Motori | | Torcia | | Totali | |
|---------|-------|---|----------------|--|--------------|--|----------------|
| PERIODO | | Nm ³ biogas smaltito con motore | 167.716 | Nm ³ biogas smaltito in torcia | 6.485 | Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica | 174.201 |
| ANNO | 2021 | ore funzionamento | 693 | ore funzionamento | 33,5 | Concentrazione media di CH ₄ | 30,70% |
| MESE | MARZO | kw/h prodotti* | 222.400 | | | Concentrazione media di O ₂ | 2,30% |

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma FC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.tecnica@marcopolo-e.com - 0171/262348