

 MARCOPOLO <small>INGEGNERIA E SISTEMI ECOLOGICI</small> DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
---	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
220	250	-52	49	30	1,9

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH4	%O2
220	250	-50,6	49	31,5	1,1

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 4° LOTTO 2° STRALCIO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	M01	Scoll				
2	M02	Scoll				
3	M03	Scoll				
4	M04	Scoll				
5	Linea	Scoll				
	M05	Scoll				
	M07	Scoll				
6	Linea	Scoll				
	M06	Scoll				
	M08	Scoll				
scollegato per lavori di banca lamento rifiuto						

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	G5A1					
	G5A2	10	-0,1	21,8	3,1	
	G5A10					
	G5A3	scoll				
	131	10	-0,1	20,1	3,3	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR4A 4° LOTTO 1° STR

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	401	10	-0,1	25,3	1,3	
2	402	10	-0,1	21,3	1,6	
3	403	10	-0,3	24,6	1,1	
4	404	10	-0,3	25,1	1,3	

pozzi su dorsale 4° lotto 1str

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	408	10	-0,6	23,1	1	
	405	10	-0,4	30,2	0	
	406	10	-0,6	21,2	0,3	
	414	10	-0,4	14,9	1	
	407	10	-0,1	13,6	2,1	
	406	10	-0,3	15,4	2	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data

25/08/21

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 MARCOPOLO <small>INGEGNERIA E SISTEMI</small> DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
---	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	427					
	426	20	-1,5	30,4	2	
	425					
	422	20	-0,2	25,5	2	
	423					
	424 bis					
	424					
	416	10	-1	29,6	1,3	
	415	10	-1,1	24,9	2	
	432	10	-1	25,5	1	
	433	20	-0,7	30,7	2,1	
	434	10	-0,6	28,3	1,3	
	435	20	-0,5	26,3	1,8	
	408	10	-1,1	27,7	2,2	
	417					
	418					
	421					

6° lotto	g6A01	10	-0,1	17,1	1,3	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	10	-0,2	21,1	1,5	
2	PV4	scoll				

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. - 2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	10	-0,6	22,2	1,1	
2	Linea					
	461	10	-0,2	21,6	3	
	G4A19	10	-0,5	24,3	1,3	
3	460	10	-0,5	22,8	1,7	
4	459	10	-0,1	25,3	2	
5	458	10	-0,3	24,3	1,9	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	scoll				
2	G4A1	scoll				
3	G4A2	scoll				
4	436	30	-0,2	20,1	1	
5	437	scoll				
6	438	scoll				
7	439	scoll				
8	440	scoll				
9	441	scoll				
10	447	40	-2,5	23,6	0,3	
11	446	10	-0,5	25,3	1,2	
12	445	10	-0,5	23,1	1,3	
13	444	10	-0,1	21,1	3	
14	443	20	-0,1	30	2,1	
15	442	scoll				
16	448	10	0,2	23,6	3	
17	449	10	-0,4	25,7	1,3	
18	450	10	0,2	23,6	1,1	
19	451	20	-0,1	20,3	2,1	
20	452	10	-1,1	20,7	0,3	
21	453	20	-0,5	22,2	1	
22	454	20	-0,1	21,3	2,1	
23	455	15	-0,3	27	1	
24	456	10	-2	26,3	1,1	
25	G4A10	scoll				
26	457	25	-0,4	30	1,1	
27	462	10	-0,5	26,3	0,8	
28	463	50	-0,6	32,3	1	
29	464	30	-2	28,9	0,7	
30	G4A16	20	-2	35,6	0	
31	G4A17	30	-0,5	31,3	1	
32	G4A18	scoll				

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data **25/08/21**

 MARCOPOLO <small>INGEGNERIA E SERVIZI</small> DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI <u>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</u> <u>Ferrara</u>
---	--

Dorsale 5° lotto**SR5A 5° LOTTO**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	N6	20	-0,2	21,1	1,3	
	N7	20	-0,5	20,7	1,5	
	N8	10	-0,4	21,6	2	
	N9	10	-0,5	23,8	2,2	
	N10	10	-0,4	22,3	1	
	N11	10	-0,4	25,5	1,3	
	N12	10	-0,3	25,7	1,2	
	N13	10	-0,2	20,3	1,5	
	N19	20	-0,3	24,9	2	
	N20	10	-1	26,3	0,8	
	N21	20	-0,1	28,1	0,9	
	N22	20	-0,2	23,1	1,6	
	N23	10	-0,2	34,4	1,8	
	N24	20	-0,4	31,3	2,1	
	N25	10	-0,4	26,4	1,5	
	N26	10	-0,2	23,3	2,3	

DORSALE 6° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	M19	10	-0,2	21	2	
	M20	10	-0,2	23,3	2,2	
	M21	20	-0,1	25,1	2,2	
	M22	20	-0,1	25,5	1	
	M23	20	-0,2	24,3	1,2	
	M24	20	-0,1	25,7	1,3	
	M25	20	-0,5	25,5	1,5	
	M26	10	-1	24,2	2,2	
	110	10	-0,2	23,7	1,9	
	111	10	-0,4	20,9	3	
	112	10	-0,4	20,6	2,1	
	113	10	-1,2	30,8	2,1	
	114	10	-0,7	26,6	2	
	115	10	-0,1	21,3	9	
	116	10	-0,4	24,3	1	

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data **25/08/21**

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.