



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	115.713	Nm ³ biogas smaltito in torcia	523	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	116.236
ANNO	2021	ore funzionamento	708	ore funzionamento	4,0	Concentrazione media di CH ₄	28,9%
MESE	AGOSTO	kw/h prodotti*	152.000			Concentrazione media di O ₂	2,0%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348