

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
--	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	427					
	426	20	-2	31,5	1,3	
	425					
	422	20	-1	29,3	1,5	
	423					
	424 bis					
	424					
	416	10	-0,5	24,3	2,1	
	415	10	-1	25,9	8	
	432	10	-1,3	25,1	1,2	
	433	20	-0,4	28,4	2,3	
	434	10	-0,4	25,1	2,2	
	435	20	-0,5	25,3	2,5	
	408	10	-0,9	28,8	1,4	
	417					
	418					
	421					

6° lotto	g6A01	10	-0,2	18,6	1,2	
----------	-------	----	------	------	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	10	-0,1	9,6	11,8	ch
2	PV2	CH				
3	PV3	40	-23	39,7	2	
4	PV4	CH				

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. - 2° Stral.)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	10	-0,1	18,6	2	
2	Linea					
	461	10	-0,2	20,4	3	
	G4A19	10	-0,1	18,8	1	
3	460	10	-0,2	23,6	2,3	
4	459	10	-0,1	20,4	3	
5	458	10	-0,2	21,6	2,5	

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	scoll				
2	G4A1	scoll				
3	G4A2	scoll				
4	436	scoll				s
5	437	scoll				
6	438	scoll				
7	439	scoll				
8	440	scoll				
9	441	scoll				
10	447	scoll				s
11	446	10	-0,2	15,5	2,1	
12	445	10	-0,1	22,3	4	
13	444	10	-0,1	30,4	1,2	
14	443	20	-0,1	24,3	3	
15	442	scoll				
16	448	10	-0,2	22,1	2,6	
17	449	10	-0,2	23,3	2,7	
18	450	10	-0,3	25,3	2,2	
19	451	20	-0,1	22,1	2,2	
20	452	10	-0,2	23,7	2,3	
21	453	20	-0,4	22,8	1,2	
22	454	20	-0,2	23,4	2,7	
23	455	15	-0,2	23,3	2,5	
24	456	10	-0,5	26,5	1,2	
25	G4A10	scoll				
26	457	25	-0,3	25,5	2,3	
27	462	10	-0,3	24,5	2,6	
28	463	50	-0,4	29,9	2,3	
29	464	30	-0,2	21,8	0,3	
30	G4A16	20	-0,4	31,5	0,2	
31	G4A17	30	-0,2	2,3,8	2,3	
32	G4A18	scoll				

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data **21/07/21**

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOL designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 MARCOPOLO <small>INGEGNERIA E SISTEMI ECOLOGICI</small> DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI <u>BG027 JOLANDA DI SAVOIA</u> Ferrara
---	--

Dorsale 5° lotto**SR5A 5° LOTTO**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	N6	20	-0,2	21,1	2,3	
	N7	20	-0,1	22,2	1	
	N8	10	-0,2	21,8	1,5	
	N9	10	-1	23,3	2,3	
	N10	10	-0,1	21,9	1	
	N11	10	-0,2	25,6	1,5	
	N12	10	-0,1	25,5	2	
	N13	10	-0,1	21,7	2	
	N19	20	-0,3	24,9	1	
	N20	10	-0,2	26,6	1,3	
	N21	20	-0,1	26,8	2,2	
	N22	20	-0,2	24,3	3	
	N23	10	-0,1	29,6	1	
	N24	20	-0,2	30,1	1,9	
	N25	10	-0,2	25,5	2	
	N26	10	-0,4	21,6	3,7	

DORSALE 6° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	M19	10	-0,2	20,8	3,6	
	M20	10	-0,1	21,5	2,5	
	M21	20	-0,1	23,6	2,2	
	M22	20	-0,1	24,6	2,7	
	M23	20	-0,2	25,3	2,3	
	M24	20	-0,1	24,1	2,1	
	M25	20	-0,2	23,3	2,1	
	M26	10	-1	22,8	2,7	
	110	10	-0,2	22,2	2,5	
	111	10	-0,4	15,6	0,3	
	112	10	-0,3	22,3	2,3	
	113	10	-0,4	29,6	1,4	
	114	10	-0,4	24,7	1,3	
	115	10	-0,1	20,3	6	
	116	10	-0,1	21,3	0,3	

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **21/07/21**Finessi Marco 

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 MARCOPOLO <small>INGEGNERIA E SISTEMI ECOLOGICI</small> DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
---	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	H _z	%CH ₄	%O ₂
250	130	-63	49	30	2,9

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	H _z	%CH ₄	%O ₂
250	140	-62	49	30,4	2,5

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 4° LOTTO 2° STRALCIO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	M01	CH				
2	M02	CH				
3	M03	CH				
4	M04	CH				
5	Linea	CH				
	M05	CH				
	M07	CH				
6	Linea	CH				
	M06	CH				
	M08	CH				

STAZIONE CHIUSA PER LAVORI DI RIEMPIMENTO LOTTO

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
	G5A1					
	G5A2	10	-0,1	24,8	9	
	G5A10					
	G5A3	scoll				
	131			10,3	15,7	CH

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR4A 4° LOTTO 1° STR

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	401	10	-0,2	25,3	1,1	
2	402	10	-0,3	23,1	2,4	
3	403	10	-0,3	25,5	2,1	
4	407	10	-0,2	24,6	2,2	
	409	10	-0,2	25,8	1,1	

pozzi su dorsale 4° lotto 1str

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
	408	10	-0,3	20,6	2,3	
	405	10	-0,1	21,4	1,6	
	406	10	-0,1	20,3	1,1	
	414	10	-0,3	18,8	2,1	
	404	10	-0,2	16,7	1,3	
	406	10	-0,1	15,6	2,5	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Finessi Marco

Data

21/07/21

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.