



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	126.479	Nm ³ biogas smaltito in torcia	8.544	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	135.023
ANNO	2022	ore funzionamento	675	ore funzionamento	57	Concentrazione media di CH ₄	30,8%
MESE	GENNAIO	kw/h prodotti*	182.000			Concentrazione media di O ₂	3,3%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

NOTE:

MENSILE

MO10 D Modulo dati proprietà

SEMESTRALE

Relazione

ultimo invio:

Data e firma FC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contattore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348