



## MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

### RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b> con motore	126.090	Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b> in torcia	680	Totale Nm <sup>3</sup> biogas <b>estratto dalla</b> <b>discarica</b>	126.770
ANNO	2022	ore funzionamento	668	ore funzionamento	4,50	Concentrazione media di CH <sub>4</sub>	31,2%
MESE	MARZO	kw/h prodotti*	166.200			Concentrazione media di O <sub>2</sub>	2,9%

#### DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

#### NOTE:

MENSILE

MO10 D Modulo dati proprietà

SEMESTRALE

Relazione

ultimo invio:

Data e firma FC

Data e firma Ufficio Tecnico

\* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica  
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348