



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	107.141	Nm ³ biogas smaltito in torcia	604	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	107.745
ANNO	2022	ore funzionamento	709	ore funzionamento	5	Concentrazione media di CH ₄	30,4%
MESE	NOVEMBRE	kw/h prodotti*	146.880			Concentrazione media di O ₂	3,2%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348