

750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS			MESE DI <i>DICEMBRE 2022</i>		
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI		
	OK	Ripristinato			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Pendenze linee	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Integrità tubi, giunti e collettori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI		
	OK	Ripristinato			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Stato generale e perdite	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Integrità derivazioni	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Sigillatura terreno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI		
	OK	Ripristinato			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Stato saldature collettore	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Stato valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Pendenza collettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CONTROLLO DEPRESSIONI	STATO		INTERVENTI EFFETTUATI		
	OK	Ripristinato			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Presenza depressione linee primarie e secondarie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
NOTE:					
DATA: <i>28-12-2022</i>	FIRMA 				