

750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS			MESE DI
			APRILE 2022
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS	STATO	OK	Ripristinato
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pendenze linee			REPARE ALCUNE SUL 4° LOTTO 28/8
Integrità tubi, giunti e collettori			
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO	STATO	OK	Ripristinato
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stato generale e perdite			
Integrità derivazioni			
Valvole di analisi			ALCUNE RIPRISTINATE
Sigillatura terreno			
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE	STATO	OK	Ripristinato
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stato saldature collettore			
Stato valvole di analisi			ALCUNE RIPRISTINATE
Pendenza collettore			
CONTROLLO DEPRESSIONI	STATO	OK	Ripristinato
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza depressione linee primarie e secondarie			
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione			
NOTE:			
DATA: 22/4/2022			FIRMA 