



## MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

### RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

| Periodo |        | Motori   |         | Torcia  |      | Totali   |         |
|---------|--------|--|---------|---|------|--|---------|
| PERIODO |        | Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b><br>con motore | 107.140 | Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b><br>in torcia | 0    | Totale Nm <sup>3</sup> biogas<br><b>estratto dalla</b><br><b>discarica</b> | 107.140 |
| ANNO    | 2022   | ore funzionamento                                    | 741     | ore funzionamento                                   | 0,00 | Concentrazione<br>media di CH4   | 30,26%  |
| MESE    | LUGLIO | kw/h prodotti*                                       | 160.800 |   |      | Concentrazione<br>media di O2  | 3,23%   |

**DETTAGLI:**

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

\* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica  
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348