



## MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

### RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
<b>PERIODO</b>		Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b> con motore	<b>110.283</b>	Nm <sup>3</sup> biogas <b>smaltito</b> in torcia	<b>0</b>	Totale Nm <sup>3</sup> biogas <b>estratto dalla</b> <b>discarica</b>	<b>110.283</b>
ANNO	2022	ore funzionamento	<b>733</b>	ore funzionamento	<b>0</b>	Concentrazione media di CH <sub>4</sub>	<b>31,7%</b>
MESE	DICEMBRE	kw/h prodotti*	<b>159.600</b>			Concentrazione media di O <sub>2</sub>	<b>3,8%</b>

**DETTAGLI:**

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

\* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prega contattare la segreteria tecnica  
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348