



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcia		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	103.714	Nm ³ biogas smaltito in torcia	6.263	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	109.977
ANNO	2022	ore funzionamento	669	ore funzionamento	50,5	Concentrazione media di CH ₄	31,3%
MESE	SETTEMBRE	kw/h prodotti*	145.200			Concentrazione media di O ₂	2,9%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348