

 DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
--	--

Nota bene: scheda da compilare e inviare in sede al controllo di gestione biogas settimanalmente

DATI IMPIANTO ANTE REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH ₄	%O ₂
220	240	-55,9	49	32,1	2,7

DATI IMPIANTO POST REGOLAZIONE					
Pot	Press	Dep.	Hz	%CH ₄	%O ₂
220	240	-55	49	32,8	2,4

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4F 4° LOTTO 2° STRALCIO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	M01	10	-0,2	21,8	1,6	
2	M02	10	-0,3	22,6	1	
3	M03	10	-0,2	22,9	1,5	
4	M04	10	-0,3	24,8	1,1	
5	Linea	20	-0,4	25,5	1	
	M05	20	-0,2	24,8	1,9	
	M07	20	-0,2	23,6	1,5	
6	Linea	20	-0,2	24,1	2	
	M06	20	-0,3	22,9	2,2	
	M08	20	-0,2	25,1	1,9	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR5A 5° lotto						
Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
	G5A1	10	-0,2	22,2	1,6	
	G5A2	10	-0,2	24,9	1,5	
	G5A10					
	G5A3	scoll				
	131	10	-0,3	23,3	1,8	

STAZIONE DI REGOLAZIONE 4 SR4A 4° LOTTO 1° STR

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
1	401	10	-0,2	27,9	2,2	
2	402	10	-0,5	25,5	1,1	
3	407	10	-0,3	25,9	1,4	
4	409	10	-0,3	24,1	1,9	

pozzi su dorsale 4° lotto 1str


Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar2	CH ₄ %VV	O ₂ %VV	Note
GENERALE						
	408	10	-0,2	24,9	2,1	
	405	10	-0,2	23,6	2	
	406	10	-0,3	23,3	2,2	
	414	10	-0,2	22,5	2,3	
	403	10	-0,1	21,8	1,5	
	404	10	-0,2	21,6	1,3	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **18/10/22**

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.

 MARCOPOLO <small>INGEGNERIA E SERVIZI</small> DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
---	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° lotto - 1° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	427					
	426	20	-0,4	30,2	2,2	
	425					
	422	20	-0,3	25,5	1,2	
	423					
	424 bis					
	424					
	416	10	-0,2	30,6	1,4	
	415	10	-0,2	30,1	1,6	
	432	10	-0,3	28,6	2	
	433	20	-0,4	29,9	2,2	
	434	10	-0,1	25,1	2,3	
	435	20	-0,2	23,6	2,4	
	408	10	-0,1	24,1	2,2	
	417					
	418					
	421					

6° lotto	g6A01	10	-0,1	21	1,2	
----------	-------	----	------	----	-----	--

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (4° Lot. 2° stral)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A3	scoll				
2	G4A1	scoll				
3	G4A2	scoll				
4	436	30	-0,1	22,8	1,1	
5	437	10	-0,3	23,1	1,6	
6	438	10	-0,2	24,3	2	
7	439	10	-0,2	25,1	2,8	
8	440	10	-0,1	22,2	2	
9	441	10	-0,3	23	1,3	
10	447	40	-0,3	23,8	2,4	
11	446	10	-0,2	24	2,8	
12	445	10	-0,2	23,3	1	
13	444	10	-0,3	22,5	1,3	
14	443	20	-0,3	30,9	1,5	
15	442	scoll				
16	448	10	-0,2	28,1	1,3	
17	449	10	-0,4	26,3	2	
18	450	10	-0,2	25,5	1,3	
19	451	20	-0,2	23	2,3	
20	452	10	-0,3	22,9	2,3	
21	453	20	-0,2	25,6	2	
22	454	20	-0,1	25,1	1,6	
23	455	15	-0,2	24,6	1	
24	456	10	-0,1	24,8	0,5	
25	G4A10	scoll				
26	457	25	-0,2	31,1	2,3	
27	462	10	-0,2	25	1,6	
28	463	50	-0,4	31,9	2,3	
29	464	30	-0,2	26	3,1	
30	G4A16	20	-0,1	30,5	2	
31	G4A17	30	-0,3	25	1,6	
32	G4A18	scoll				

POZZI COLLEGATI ALLA DORSALE (V. il 2° e 3° lotto)

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	P19	10	-0,2	20,4	2	
2	PV3	50	-0,2	31,6	3	

STAZIONE DI REGOLAZIONE SR4E (4° Lot. -2° Stral.)


Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
1	G4A15	10	-0,2	23,9	1,3	
2	Linea					
	461	10	-0,3	24,3	2	
	G4A19	10	-0,3	24,4	1,8	
3	460	10	-0,2	23,1	1,6	
4	459	10	-0,3	30,5	1,5	
5	458	10	-0,3	27,1	2,3	

Note	

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **18/10/22**

Finessi Marco

 MARCOPOLO <small>INGEGNERIA E PROGETTAZIONE</small> DIVISIONE BIOGAS	750 MO M SCHEDA GESTIONE BIOGAS IMPIANTO DI _____ BG027 JOLANDA DI SAVOIA _____ Ferrara _____
---	--

Dorsale 5° lotto**SR5A 5° LOTTO**

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	N6	20	-0,2	22,6	2,6	
	N7	20	-0,3	23,6	1	
	N8	10	-0,2	22,8	1,5	
	N9	10	-0,3	26,3	2	
	N10	10	-0,1	24	1,1	
	N11	10	-0,2	24,6	2	
	N12	10	-0,2	25,3	1,6	
	N13	10	-0,3	25,9	1,9	
	N19	20	-0,2	27,3	1,2	
	N20	10	-0,2	26,3	2,1	
	N21	20	-0,3	26,6	1,4	
	N22	20	-0,4	25,5	1,9	
	N23	10	-0,4	30,4	2	
	N24	20	-0,4	31,5	1,1	
	N25	10	-0,3	25,5	1,9	
	N26	10	-0,3	26,1	2,3	

DORSALE 6° LOTTO

Linea	Pozzo	%Valv	P.din mbar	CH4 %VV	O2 %VV	Note
GENERALE						
	M19	10	-0,2	26,5	2,2	
	M20	10	-0,2	24,1	1,6	
	M21	20	-0,5	26,3	2,3	
	M22	20	-0,1	26,6	2	
	M23	20	-0,3	32,1	2,2	
	M24	20	-0,1	26,4	1,8	
	M25	20	-0,1	28,3	2	
	M26	10	-0,1	25,5	2,2	
	110	10	-0,2	23,6	1,8	
	111	10	-0,2	22,8	1,9	
	112	10	-0,4	21,8	1,1	
	113	10	-0,4	26	2	
	114	10	-0,2	26,9	2	
	115	10	-0,2	23,5	2,2	
	116	10	-0,3	24,1	1,9	

Note

Firma del Tecnico (nome + firma)

Data **18/10/22**

Finessi Marco

Il presente documento è riservato ed a esclusiva disposizione del personale MARCOPOLO designato. Non trasmettere o esporre a terzi né divulgare il suo contenuto. Questo documento è parte delle attività della MPE SpA coperte da segreto e riservatezza.